

Direcția de Asistență Socială Brașov, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Panselelor nr.23, tel:368-469995, fax. 0368-464083, vă invită să depuneți ofertă până în data de 29.04.2021, ora 14, în vederea achiziției directe de servicii de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea clădirilor Direcției de Asistență Socială Brașov, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, anexat prezentei invitații.

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.

Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut/total achiziție.

Va fi declarată câștigătoare oferta care are prețul cel mai scăzut/total achiziție.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2021. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta serviciile pentru perioada ianuarie-aprilie 2022, în funcție de existența resurselor financiare.

În situația în care operatorul economic desemnat câștigător este înscris în SEAP, autoritatea contractantă va accesa oferta în catalogul electronic.

Plata se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, în cont deschis la Trezorerie.

Oferta semnată poate fi transmisă prin email: achizitii@dasbv.ro.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0746-217984.

## **CAIET DE SARCINI**

### **Cap.1. Obiectul contractului**

**Art.1** Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiții de concurență a unui contractant, persoană juridică, care să presteze servicii de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov.

### **Cap.2. Scopul contractului**

**Art.2** Firma contractantă trebuie să presteze servicii de mentenanță, verificare, revizie, asigurare a materialelor de întreținere și pieselor necesare și reparații accidentale pentru instalațiile de alimentare cu gaz metan, centrale termice pe gaz și energie electrică, panouri solare din dotarea sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov, și să asigure piesele și materiale specifice acestor servicii prestate, conform cerințelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

### **Cap.3 Obligațiile prestatorului – condiții obligatorii**

**Art.3** Firma contractantă se obligă să presteze serviciile enumerate la art.1 pentru instalațiile din anexa prezentului caiet de sarcini.

**Art.4** Serviciile de întreținere și reparare a centralelor termice constau în:

A.Revizia tehnică anuală (mentenanța), se va efectua la cererea achizitorului și cuprinde următoarele operațiuni:

- curățarea cazanului și a coșului de fum;
- verificarea etanșeității cazanului;
- verificarea etanșeității instalației de alimentare cu combustibil din interiorul încăperii în care este instalat echipamentul;
- demontarea, verificarea și curățarea arzătorului;
- verificarea reglajelor la arzător cu analizorul de gaze și refacerea reglajelor;
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
- verificarea și reglarea aparatelor electrice și electronice din cadrul automatizărilor;
- verificarea presiunii la combustibil (gaz);
- verificarea pompelor de circulație;
- verificarea funcționării boilerelor, înlocuindu-se contra cost piesele defecte, dacă este cazul;
- verificarea și reglarea presostatelor;
- verificarea bunei funcționari a electrovanelor;
- verificarea instalației electrice;
- verificarea tirajului coșului de fum;
- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;
- evaluarea capacității de funcționare normală a fiecărui subansamblu;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz;
- verificarea supapelor de siguranță;
- verificarea pernei de aer din vasele de expansiune și completarea acesteia;
- instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcționare a echipamentului;
- emiterea documentului (fișa de revizie și intervenție) care atestă buna funcționare a centralei.

B. Verificări tehnice periodice (VTP) la scadență/cererea ISCIR în vederea obținerii autorizației ISCIR de funcționare a centralelor termice și recipientilor (vase de expansiune) ajunse la scadență.

Aceste lucrări se execută la scadență sau la cererea ISCIR și se vor realiza în conformitate cu recomandările producătorului, normele și prescripțiile tehnice ISCIR și reprezintă ansamblul de activități menite să asigure funcționarea în condiții de siguranță a cazanelor, recipientelor pe toată durata de valabilitate a contractului. Verificările, încercările și probele întocmite de către prestator o dată cu VTP vor avea următorul caracter minimal: examinarea instalațiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apă, coș); verificări de funcționare la rece (protecții, etanșeitate circuit combustibil, gaze arse, aer ); reglare sarcină cazan; verificare automatizare centrală, plus buletinele de atestare a verificărilor etc.

C. Reparații accidentale (service), pentru aducerea centralelor și a instalațiilor aferente la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de autorizare ISCIR, cu înlocuirea contra cost a pieselor defecte dacă este cazul. Piesele de schimb și materialele necesare a fi înlocuite vor fi achitate separat, în baza unui deviz aprobat de achizitor, valoarea manoperei considerându-se inclusă în valoarea abonamentului. Termenul de execuție a lucrărilor de reparații accidentale este de 4 ore de la anunțarea defecțiunii. Acest termen se poate prelungi pentru situații neprevăzute prin acordul părților. Piesele de schimb și materialele utilizate la execuția service-ului, inclusiv a reparațiilor accidentale vor fi în concordanță cu recomandările producătorului, respectiv cu cartea de service a utilajului.

**Art.5** La instalațiile de utilizare gaze naturale de la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov se vor executa Verificările tehnice periodice de 2 ani (la scadență dacă este cazul), conform Ordinului nr.179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare gaze naturale. Deasemenea se vor remedia posibilele defecte depistate în urma acestor verificări periodice sau la solicitarea beneficiarului.

**Art.6** Prestatorul va efectua o verificare lunară stabilită de comun acord cu achizitorul pentru toate echipamentele din anexă după cum urmează:

6.1-Verificarea cazanelor și a instalațiilor aferente;

6.2- Verificarea instalației solare care constau în:

- verificarea concentrației amestecului de glicol din circuitul primar solar (35°C) și refacerea concentrației impuse;

- verificarea depunerilor de praf pe suprafața tuburilor de sticlă ale panourilor solare și spălarea lor;

- verificarea integrității termoizolațiilor conductelor interioare și refacerea lor;

- verificarea vizuală a integrității tuburilor de sticlă pentru fiecare captator în parte, și înlocuirea eventualelor tuburi sparte;

- verificarea existenței vidului în tuburile de sticlă , vizual, prin inspectarea aspectului stratului absorbant. O culoare intens închisă (negru sau albastru închis) indică existența vidului în spațiul dintre pereții tuburilor captatoare. O culoare albicioasă a stratului absorbant indică pierderea vidului dintre pereții tuburilor captatoare. Se înlocuiesc tuburile cu aspect de pierdere a vidului.

- verificarea neetanșeității racordurilor captatoarelor solare, a armăturilor și a ventilelor automate de aerisire, și schimbarea elementului cu scurgeri;

- verificarea presiunii hidraulice în instalația solara;

- verificarea integrității termoizolației pe conductele de agent termic, interioare și exterioare, și pe conductele de apă caldă din circuitul secundar. Se procedează la înlocuirea cochiliilor deteriorate sau a stratului superficial hidroizolator;

- verificarea presiunii de gonflare a vasului de expansiune din circuitul solar care trebuie să fie de: 1.5bar și înlocuirea membranei sau a vasului de expansiune dacă este cazul.

**Art.7.** La elaborarea ofertei, ofertanții vor ține cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă, de protecția muncii, precum și cele din domeniile mediului și social pe care sunt obligați să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a contractului, sens în care vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform art.51 alin. 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Prestatorul, persoană juridică, trebuie să dețină și să prezinte în copie, autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, autorizație ISCIR pentru efectuarea verificărilor tehnice

periodice la centralele termice și supape de siguranță și autorizație ISCIR privind partea de automatizare și de ardere a cazanelor.

În eventualitatea când firma prestatoare nu deține toate autorizațiile cerute, are posibilitatea de a încheia contracte cu subcontractanții autorizați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

#### **Cap.4. Oferta financiară și plata serviciilor**

**Art.8** Oferta va fi prezentată sub forma unui abonament/lună detaliat pentru fiecare punct de lucru și va include toate costurile necesare îndeplinirii tuturor operațiunilor care se impun în menținerea în stare perfectă de funcționare a centralelor termice, electrice și a panourilor solare, precum și a reviziilor tehnice, a verificărilor tehnice periodice a centralelor și a instalațiilor de utilizare gaze naturale.

**Prețul va fi exprimat în lei fără TVA, și nu va putea fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului. Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut/total achiziție.** Va fi declarată câștigătoare oferta care are prețul cel mai scăzut/total achiziție.

**Art.9** Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract valabil până la data de 31.12.2021. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta serviciile, în limita existenței resurselor financiare pentru perioada 01.01.2022- 30.04.2022.

Vă informăm că oferta desemnată câștigătoare va fi accesată în catalogul electronic SEAP. Plata serviciilor se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, în cont deschis la Trezorerie.

#### **Cap.5 Mențiuni speciale**

**Achiziția directă este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, din diferite motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.**

**Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.**

**Aprobat**

**Director General Adjunct**

Luana Mădălina Crăciun

Verificat Șef Birou Achiziții

Publice, Aprovizionare

Roxana Puchianu

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini:

1. Alexandru Grigoruț – consilier achiziții publice
2. Daniela Bogdan- inspector
3. Bianca Bărbier – inspector

## Anexă la Caietul de sarcini nr.39957/27.04.20221

Adresă punct de lucru: Braşov, str. Panselelor nr. 23.

Nr. Crt	Denumire Instalație	Nr. de fabricație/ an de fabricație	Nr. autorizare ISCIR/scadență	Parametri	Observații
1	Cazan Prexterm 800	0413A10100/2004	BV 3621/ 20.05.2021	P=800kw pmax.=5 bar	În funcțiune
2	Cazan RS34MZ	02453005129/2014	- 24.02.2022	P=390kw pmax.=1,5 bar	În funcțiune/ echipament intern
3	Recipient Elbi Erce	El 1558645/2014	- 10.10.2021	V= 500 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
4	Recipient Elbi Erce	El 5985288/2004	- 10.10.2021	V= 300 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
5	Recipient Wates IG	IG 100-01/2014	- 10.10.2021	V= 100 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
6	Recipient Wates IG	IG 80-01/2014	- 10.10.2021	V= 80 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
7	Recipient Wates IG	IG 50-01/2014	- 10.10.2021	V= 50 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
8	Recipient Wates IG	IG 50-01/2014	- 10.10.2021	V= 50 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
9	Panou Solar	-	-	-	În funcțiune
10	Instalație de Gaz	-	23.02.2023	-	În funcțiune

Adresă punct de lucru: Braşov, str. Gladiolelor nr. 4.

Nr. Crt	Denumire Instalație	Nr. de fabricație/ an de fabricație	Nr. autorizare ISCIR/scadență	Parametri	Observații
1	Cazan Confort K900	21022/2002	BV 1768/ 04.07.2021	P=1047kw pmax.=4 bar	În funcțiune
2	Cazan Confort K900	21023/2002	BV 1767 04.07.2021	P=1047kw pmax.=4 bar	În funcțiune
3	Recipient Varem LR 700	L0511777/2001	BV 20302 10.10.2021	V= 700 l p= 6 bar	În funcțiune/ echipament intern
4	Recipient Varem 700M2A	L3710794/2001	BV 20301 10.10.2021	V= 700 l p= 6 bar	În funcțiune/ echipament intern
5	Recipient Varem LR 700	L43100200/A/2001	BV 20303 10.10.2021	V= 700 l p= 6 bar	În funcțiune/ echipament intern
6	Recipient Varem LR 700	L43100200/B/2001	BV 20304 10.10.2021	V= 700 l p= 6 bar	În funcțiune/ echipament intern
7	Recipient Elbi Erce	E9847974/2010	- 10.10.2021	V= 100 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
8	Recipient Wates IG 300V	IG 300-01/2013	- 10.10.2021	V= 300 l p= 10 bar	În funcțiune/ echipament intern
9	Recipient CIS VLT 100	zero 0784/2004	-	V=100 l p = 10 bari	În conservare
10	Recipient ZILMET 11A-SOLAR PLUS	zero 07188/2008	-	V= 50 l p = 10 bari	În conservare
11	Transpaletă hidraulică HYSTER	FN/2008	-	Qmax=2500 kg Hmax=200 mm	În conservare
12	Panou Solar	-	-	-	În funcțiune
13	Instalație de Gaz	-	19.04.2023	-	În funcțiune

Adresă punct de lucru: Braşov, B-dul Valea Cetății nr. 13.

Nr.	Denumire	Nr. de fabricație/ an de fabricație	Nr. autorizare	Parametri	Observații
-----	----------	--	----------------	-----------	------------

Crt	Instalație	an de fabricație	ISCIR/scadență		
1	Centrală termică electrică	-	-	P=28kw	În funcțiune/ echipament intern

Adresă punct de lucru: Brașov, str. Zizinului nr.144.

Nr. Crt	Denumire Instalație	Nr. de fabricație/ an de fabricație	Nr. autorizare ISCIR/scadență	Parametri	Observații
1	Cazan REX 30 Model 8385010	07429200019954/2003	- 10.02.2023	P = 300kw pmax.= 5 bari	În funcțiune
2	Instalație gaz	-	30.06.2021		În funcțiune

Adresă punct de lucru: Brașov, str. Zizinului nr.126C.

Nr. Crt	Denumire Instalație	Nr. de fabricație/ an de fabricație	Nr. autorizare ISCIR/scadență	Parametri	Observații
1	Instalație gaz	-	27.06.2021		În funcțiune

**Aprobat**  
**Director General Adjunct**  
Luana Mădălina Crăciun

Verificat Șef Birou Achiziții  
Publice, Aprovizionare  
Roxana Puchianu

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini:

1. Alexandru Grigoruț – consilier achiziții publice
2. Daniela Bogdan- inspector
3. Bianca Bărbier – inspector