

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV**  
**DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV**

Str.Panselelor nr. 23, Brașov, cod poștal 500419  
Tel.: +40-0368-469995, +40-368-465415, +40-368-464081, Fax: 0368-464083  
www.dasbv.ro, dasbv@dasbv.ro

Operator de date cu caracter personal nr.10326

**Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare**

**Ind. dos.: 3B**

Nr. înregistrare: 44798/14.05.2021

---

## CAIET DE SARCINI

### Cap.I. Obiectul

**Art.1** Achiziția directă va avea loc pentru selectarea unui contractant care să presteze servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese aferente.

### Cap.II. Scopul contractului

**Art.2.** Contractantul selectat trebuie să asigure prestarea de servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare, materiale și piese aferente, aflate în dotarea sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov situate în următoarele locații:

- Mun.Brașov str. Panselelor nr.23
- Mun.Brașov str. Zizinului nr.126C
- Mun. Brașov str. Gladiolelor nr.4
- Mun.Brașov str. Venus nr.1
- Mun. Brașov, str. Valea Cetății nr.13, după cum urmează:
- P6 - pulberi ABC,
- P9 – pulberi ABC,
- P50 – pulberi ABC,
- SM6 – spumă
- SM50 – spumă,
- G5 – gaz (CO2)

Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica numărul de locații, numărul de stingătoare pentru care se vor presta servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, materiale și piese aferente.

### Cap.III. Obligațiile prestatorului – condiții obligatorii

**Art.3.** Contractantul selectat trebuie să prezinte autorizație de efectuare de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010, cu modificările și com-pletările ulterioare.

Contractantul selectat se obligă să presteze serviciile de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare la solicitarea achizitorului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, ve-rificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Astfel:

- Stingătoarele de incendiu se vor verifica anual după prima reîncărcare.
- Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se va efectua:
  - a) după fiecare utilizare;

b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;

c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;

d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat.

- Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare;

- Pe fiecare stingător se va aplica o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale prestatorului, luna și anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum și luna și anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare. Eticheta trebuie să conțină referiri la perioada de garanție acordată pentru lucrările efectuate, respectiv pentru piesele de schimb înlocuite. Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu și trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informațiile precizate în eticheta producătorului.

- În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

- Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

a) identificarea stingătorului;

b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;

c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;

d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;

e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2);

f) etichetarea și sigilarea stingătorului.

- În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.

- În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

- Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.

- Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urma descărcării.

- Operațiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:

a) identificarea stingătorului;

b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;

c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;

d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;

e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2);

f) etichetarea și sigilarea stingătorului.

g) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;

h) demontarea stingătorului de incendiu;

i) curățarea și verificarea recipientului stingător și a fittingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun și/sau pâlnii și/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;

j) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării;

k) reîncărcarea cu agent de stingere;

l) reasamblarea stingătorului;

m) etichetarea și sigilarea stingătorului.

- Repararea stingătoarelor se realizează doar prin înlocuirea fittingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.

- În urma operațiunilor de reparare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.

**Art.4.** Serviciile vor fi prestate cu profesionalism, de personal calificat cu atribuții în domeniu.

**Art.5.** Prețul materialelor și al pieselor aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate ca urmare a prestării serviciilor vor fi aduse la cunoștința beneficiarului pentru ca părțile să cadă de acord asupra oportunității achiziționării acestora.

**Art.6.** Materialele și piesele aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate ca urmare a prestării serviciilor vor fi de cea mai bună calitate.

**Art.7.** La finalul prestării fiecărui serviciu de mentenanță sau service va fi încheiat un proces-verbal semnat de ambele părți.

**Art.8.** Serviciile vor fi prestate la comanda achizitorului, în maxim 3 zile lucrătoare. Prestatorul va asigura gratuit ridicarea și înapoierea stingătoarelor la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov menționate mai sus.

**Art.9.** Pe perioada cât stingătoarele sunt în posesia prestatorului, acesta va pune la dispoziția beneficiarului un număr egal de stingătoare și de același tip cu cele ridicate.

#### **Cap.IV. Durata contractului**

**Art.10.** Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică.

**Art.11.** Contractul ce urmează a fi încheiat se va derula pe parcursul anului 2021.

#### **Cap.V. Prezentarea și evaluarea ofertei, plata serviciilor**

**Art.12.** Criteriul de evaluare a ofertei va fi prețul cel mai scăzut/total achiziție. Prețul va fi exprimat obligatoriu în lei fără TVA/prestație, cu maxim 2 zecimale. Se va prezenta o listă cu tarifele pentru serviciile de reîncărcare pentru tipurile de stingătoare deținute de achizitor, precum și prețuri ale materialelor și ale pieselor de schimb pentru aceste stingătoare.

Prețul ofertei nu se actualizează. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@dasbv.ro.

**Art.13.** Va fi declarată câștigătoare oferta care va avea prețul cel mai scăzut/total achiziție. Costul total al achiziției va fi exprimat ca sumă aritmetică între prețurile prestării unui serviciu de verificare pentru fiecare dintre următoarele tipuri de stingătoare:

- P6 - pulberi ABC,
- P9 – pulberi ABC,
- P50 – pulberi ABC,
- SM6 – spumă
- SM50 – spumă,
- G5 – gaz (CO2)

**Art.14** Plata serviciilor, a materialelor și a pieselor de schimb se va face în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor.