

## **CAIET DE SARCINI**

### **Cap.I. Obiectul**

**Art.1** Achiziția directă va avea loc pentru selectarea unui contractant care să presteze servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente, achiziție 3 stingătoare (2 bucăți tip P6 pulberi ABC +1 bucată tip P9 pulberi ABC ), precum și prelucrarea stingătoarelor în vederea casării (dacă va fi cazul )

### **Cap.II. Scopul contractului**

**Art.2.** Contractantul selectat trebuie să asigure prestarea de servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare, materiale și piese aferente aflate în dotarea sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov situate în locațiile de mai jos , achiziție 3 stingătoare (2 bucăți tip P6 pulberi ABC +1 bucată tip P9 pulberi ABC ), precum și prelucrarea stingătoarelor din dotare în vederea casării (dacă va fi cazul )

- Mun.Brașov str. Panselelor nr.23
- Mun.Brașov str.Zizinului nr.126C
- Mun. Brașov str. Gladiolelor nr.4
- Mun.Brașov str. Venus nr.1

Tipuri de stingătoare aflate în dotarea sediilor Direcției de Asistență Socială Brașov

- P6 - pulberi ABC,
- P9 – pulberi ABC,
- G5 – gaz (CO2),
- P50 – pulberi ABC,
- SM50 – spumă,
- SM6 – spumă

Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica numărul de locații, numărul de stingătoare pentru care se vor presta servicii de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, materiale și piese aferente,menționând că la data emiterii prezentului document deține 120 stingătoare din tipurile menționate mai sus.

### **Cap.III. Obligațiile prestatorului – condiții obligatorii**

**Art.3.** Contractantul selectat trebuie să prezinte autorizație de efectuare de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor , conform Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Contractantul selectat se obligă să presteze serviciile de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie, pentru stingătoare la solicitarea achizitorului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Astfel:

- Stingătoarele de incendiu se vor verifica anual după prima reîncărcare.

- Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se va efectua:
  - a) după fiecare utilizare;
  - b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
  - c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
  - d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat.
- Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare;
- Pe fiecare stingător se va aplica o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale prestatorului, luna și anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum și luna și anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare. Eticheta trebuie să conțină referiri la perioada de garanție acordată pentru lucrările efectuate, respectiv pentru piesele de schimb înlocuite. Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu și trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informațiile precizate în eticheta producătorului.
- În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
- Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:
  - a) identificarea stingătorului;
  - b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;
  - c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;
  - d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
  - e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2);
  - f) etichetarea și sigilarea stingătorului.
- Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.
- Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urma descărcării.
- În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
- În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
- Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare
- Operațiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:
  - a) identificarea stingătorului;
  - b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;
  - c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;
  - d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
  - e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2);
  - f) etichetarea și sigilarea stingătorului.
  - g) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;
  - h) demontarea stingătorului de incendiu;
  - i) curățarea și verificarea recipientului stingător și a fittingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun și/sau pâlnii și/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;
  - j) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării;
  - k) reîncărcarea cu agent de stingere;

- l) reasamblarea stingătorului;
  - m) etichetarea și sigilarea stingătorului.
- Repararea stingătoarelor se realizează doar prin înlocuirea fittingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.
- În urma operațiunilor de reparare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.
- Operațiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt cele prevazute pentru reîncarcarea unui stingător de incendiu, menționate mai sus, la care se adaugă:
- a) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate
  - b) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei și a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării)
  - c) asigurarea de piese conforme modelului certificat;
  - d) înlocuirea pieselor defecte
  - e) reîncărcarea cu agent de stingere
  - f) reasamblarea stingătorului;
  - g) etichetarea și sigilarea stingătorului..

**Art.4.** Serviciile vor fi prestate cu profesionalism, de personal calificat cu atribuții în domeniu.

**Art.5.** Prețul materialelor și al pieselor aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate ca urmare a prestării serviciilor vor fi aduse la cunoștința beneficiarului pentru ca părțile să cadă de acord asupra oportunității achiziționării acestora.

**Art.6.** Materialele și piesele aferente ce trebuie înlocuite în urma constatărilor rezultate ca urmare a prestării serviciilor vor fi de cea mai bună calitate.

**Art.7.** La finalul prestării fiecărui serviciu de mentenanță sau service va fi încheiat un proces-verbal semnat de ambele părți.

**Art.8.** Serviciile vor fi prestate la comanda achizitorului, în maxim 3 zile lucrătoare. Prestatorul va asigura gratuit ridicarea și înapoierea stingătoarelor la sediile Direcției de Asistență Socială Brașov menționate mai sus.

**Art.9.** Pe perioada cât stingătoarele sunt în posesia prestatorului, acesta va pune la dispoziția beneficiarului un număr egal de stingătoare, de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare cel puțin egale cu cele ridicate.

**Art 10.** Contractantul selectat se obligă să preia, în cadrul contractului stingătoarele propuse spre casare, sau care nu mai sunt conforme, în vederea neutralizării și casării (dacă va fi cazul )

**Art 11.** Contractantul va furniza 3 stingătoare noi (2 bucăți tip P6 pulberi ABC +1 bucată tip P9 pulberi ABC)

#### **Cap.IV. Durata contractului**

**Art.10.** Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică.

**Art.11.** Contractul ce urmează a fi încheiat se va derula pe parcursul anului 2023

#### **Cap.V. Prezentarea și evaluarea ofertei, plata serviciilor**

**Art.12.** Criteriul de evaluare a ofertei va fi prețul cel mai scazut/total achiziție. Costul total al achiziției va fi exprimat ca sumă aritmetică între :

- a) Prețul total al prestării serviciului de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru stingătoare defalcat în prețurile prestării unui serviciu de verificare pentru fiecare dintre următoarele tipuri de stingătoare deținute de achizitor : P6 - pulberi ABC, P9 – pulberi ABC, G5 – gaz (CO<sub>2</sub>), P50 – pulberi ABC, SM50 – spumă, SM6 – spumă
- b) Prețul pentru furnizarea a 3 stingătoare noi (2 bucăți tip P6 pulberi ABC +1 bucată tip P9 pulberi ABC) defalcat pe fiecare tip de stingător în parte
- c) Prețul privind prelucrarea stingătoarelor în vederea casării

Prețul va fi exprimat obligatoriu în lei fără TVA/prestație, cu maxim 2 zecimale.

**Se va prezenta în mod obligatoriu o listă cu tarifele pentru :**

- preț unitar pentru prestarea serviciilor de verificare, reîncărcare, întreținere periodică obligatorie pentru fiecare tip de stingător menționat în cadrul acestui articol, litera a)
- preț unitar pentru furnizarea stingătoarelor menționate în cadrul acestui articol, litera b)
- preț privind prelucrarea stingătoarelor în vederea casării
- preț pentru servicii de reîncărcare pentru tipurile de stingătoare deținute de achizitor precum și prețuri ale materialelor și ale pieselor de schimb pentru aceste stingătoare

Prețul ofertei nu se actualizează. Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@dasbv.ro.

**Art.13.** Va fi declarată câștigătoare oferta care va avea prețul cel mai scăzut/total achiziție.

**Art.14** Plata serviciilor, a materialelor și a pieselor de schimb se va face în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii electronice trimisă prin sistemul național RO e-Factura , la achizitor.

**Aprobat,**  
**Director General Adjunct**  
**Luana - Mădălina Crăciun**

**Verificat,**  
**Șef Birou Achiziții Publice, Aprovizionare**  
**Roxana Puchianu**

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini:

1. Roxana Puchianu – consilier achizitii publice
2. Bianca Sapariuc – inspector de specialitate
3. Claudia Chilea – consilier achizitii publice